



Gemeinde Oberdiessbach  
Brunnenversorgung BVO  
Blaser Ueli  
Gemeindeplatz 1  
3672 Oberdiessbach

Uetendorf, 28. Juni 2021

## Prüfbericht

Auftrag:	100923	Probenart:	Trinkwasser
Probenahme durch Kunden:	24.06.2021, 11:15	Wassertemperatur:	17.4°C
Probeneingang im Labor:	24.06.2021	Probennummer:	10092302
Probenzeitraum:	24.06.2021 bis 28.06.2021	Analysenpaket:	TW1
Probenbezeichnung Kunde:	<b>Lfd. Brunnen Nr. 18, Postplatz, 551 18</b>	Kopie an:	info@trinkwasser-sicherheit.ch

### Ergebnisse

Parameter	Messergebnis	Höchstwerte TBDV		
		Trinkwasser	Einheit	Methode
aerobe mesophile Keime	<b>1440</b>	300	KBE/ml	AMK- DIN ISO EN 6222
Escherichia coli	<b>280</b>	n.n.	KBE/100ml	Eco-DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	<b>320</b>	n.n.	KBE/100ml	Enc- DIN EN ISO 7899-2

#### Legende

n.n. = nicht nachweisbar (Keimzahl <1)

Höchstwerte TBDV gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 (TBDV, SR 817.022.11). Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Proben.

#### Aquatest

Bericht erstellt:

Szandra Erard  
Laborantin

Freigabe:

Marcel Heger  
Bereichsleiter Aquatest



**Markierte Parameter entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.**

Entscheidungsregel siehe Tarifliste auf [www.aquatest.ch](http://www.aquatest.ch)